



Codice Amministrazione €_1138
Prot. Generale n 0072265 A
Data 22/12/2010 ore 09:49
Classificazione 15 - 1 - 0

PI 3.doc

06 23 11 20 11
Via S. 18100 Imperia
Tel. 01812839 e Fax 0181719725
e mail: comando.imperia@vigilfuoco.it

Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO IMPERIA

Ufficio Prevenzione Incendi

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica Nr. 22691

Prot. Nr. 4374

PIH: 24292

COMUNE DI SANREMO
C.SO CAVALLOTTI 59
18038 - SANREMO

LEONETTI

E, p.c.: Al Signor Sindaco del Comune di
SANREMO

Oggetto: *Esame progetto per la realizzazione di: Ospedali, case di cura e simili con numero di posti letto > 25 (fino a 100) - Attività nr 86 del D.M. Interno 16.02.1982. Ragione Sociale: COMUNE DI SANREMO DISTRETTO SOCIO - SANITARIO PALAFIORI - Comune di SANREMO - C.SO GARIBALDI*

Con riferimento all'istanza presentata dalla S.V., si informa che lo scrivente Comando in ottemperanza al disposto del comma 2 dell' art. 2 del D.P.R. 12.01.1998, n.37 dichiara conforme alla vigente normativa il progetto di cui all'oggetto, presentato in data 23.04.2010 a firma del tecnico ING. FABIO INZANI.

Inoltre, per quanto attiene alla deroga richiesta per il punto 3.2 del DM 01.02.1986 si comunica che la stessa è stata accolta dalla Direzione Regionale VV.F. per la Liguria, che ha comunicato il proprio parere favorevole con nota n. 10108 del 19.10.2010 come da note allegate alla presente.

A lavori ultimati, il titolare dell'attività dovrà richiedere con apposito modello PIN3 disponibile presso questo Comando o sul sito Internet <http://www.vigilfuoco.it>, reso legale con l'apposizione di marca da bollo da € 14.62, il sopralluogo di controllo per il rilascio del CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, allegando la seguente documentazione - in originale, prevista dall'Allegato II al D.M. 04.05.1998, utilizzando unicamente la modulistica ministeriale di cui alla Lettera Circolare n. P559/4101/sott.72/E.6 del 22.03.2004 e Lettera Circolare n. P515/4101/sott.72/E.6 del 24.04.2008 prelevabile anche on line:

1. Certificazione degli elementi resistenti al fuoco.
2. Certificazione sui materiali classificati ai fini della reazione al fuoco.
3. Dichiarazione di conformità alle vigenti disposizioni di legge degli impianti elettrici, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme, degli impianti di protezione antincendio.

4. Dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore relativamente alle attrezzature e componenti degli impianti antincendio.

In attesa del sopralluogo di verifica, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 12/01/98 n° 37, il titolare dell'attività potrà presentare una dichiarazione, di "inizio attività" con apposito modello PIN 4 corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, attestante il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 12/01/98, n° 37.

In tal caso questo Comando rilascerà all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Si evidenzia che qualora intervengano modifiche al progetto approvato con la presente e riguardanti la sicurezza antincendio, dovrà essere presentata un'ulteriore istanza di esame progetto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 37/98, corredata dalla necessaria documentazione di variante.

La presente comunicazione viene inviata al Sig Sindaco del comune di SANREMO, in ottemperanza al disposto dell'ultimo comma dell'art. 13 del D.P.R. 29/07/82 n° 577 e dell'allegato II° del D.M. 04/05/98.

Il Funzionario Responsabile del
Procedimento Tecnico
(Dr. ing. Alessandro GIRIBALDI)

rc

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. ing. Vincenzo GIORDANO)