



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SERVIZIO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DELLA LIGURIA

DIRLIG 10108 PREV dell' 30 OTT. 2010

Rif. Pratica Direzione: 117-10

Rif. Pratica Comando: 22691

Comando Provinciale VVF

Imperia

Sig. Trucchi Gianpaolo

Corso Cavallotti 59

18038 Sanremo (IM)

OGGETTO: Istanza di deroga - Distretto Socio Sanitario - Struttura "PALAFIORI" -
Corso Garibaldi - Sanremo (IM).
(Att. n. 086 e 092 dell'elenco allegato al D.M. 16-02-82).

In riferimento all'oggetto, si comunica che è stata esaminata la domanda di deroga, presentata dal Sig. Trucchi Gianpaolo, trasmessa dal Comando Provinciale VVF di Imperia unitamente alla documentazione tecnica illustrativa pervenuta a firma dall'Ing. Inzani Fabio.

Visto il parere espresso dal Comando Provinciale VVF di Imperia, sentito, ai sensi dell'art.6 del DPR 37-98, il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi,

PER L'AUTORIMESSA:

si concede la deroga richiesta, (p.to 3.2 del D.M. 01/02/1986) alle seguenti condizioni:

1. dotazione di impianto sprinkler all'interno dell'autorimessa;
2. superficie specifica di parcheggio superiore al limite minimo imposto dalla normativa;
3. installazione di n. 3 idranti;
4. separazione del distretto socio sanitario dell'edificio esistente riconducibile all'attività di pubblico spettacolo, tramite strutture REI 120;
5. la 2^a via di esodo dell'autorimessa promiscua con la struttura sanitaria, dovrà essere evidenziata da apposita cartellonistica;
6. i posti auto dovranno essere evidenziati mediante apposite linee a terra e le corsie di manovra antistanti tali posti dovranno avere una larghezza non inferiore a 5 m;
7. a causa delle canalizzazioni del condizionamento - passanti nel locale autorimessa all'ingresso dell'autorimessa dovrà essere posizionata una sbarra orizzontale, evidenziata da strisce bicolori che limiti l'altezza delle autovetture a 1,80 m. Le condotte in questione dovranno essere separate dall'autorimessa e dal luogo sicuro dinamico mediante strutture REI di classe pari al compartimento interessato e dovranno essere intercettate con serranda



Ministero dell'Interno
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DELLA LIGURIA

tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche (rif.to p.to 5.4.3 dell'allegato al D.M. 18.09.2002).


PER IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO:

si concede la deroga richiesta, (p.to 3.5, 3.6 e 3.2 del D.M. 18/09/2002) alle seguenti condizioni:

1. dotazione di impianto sprinkler su tutta la superficie del distretto socio sanitario;
2. la parete dei bagni, della reception e della palestra ubicate al piano quota + 6,20 m (lato ingresso Via Garibaldi), dovrà avere caratteristiche di resistenza al fuoco analoga a quella del compartimento;
3. la porta di accesso al compartimento quota + 6,20 mediante scala dovrà avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
4. nel corridoio e nell'area attesa della palestra (quota + 6,20) i materiali in classe di reazione al fuoco 0 (incombustibili) dovranno essere presenti in ragione del 50% minimo della loro superficie totale (pavimento +soffitto + pareti);
5. le condotte aerotermiche dovranno essere realizzate in materiale con classe di resistenza al fuoco conforme alle prescrizioni di cui al p.to 5.4.3 dell'allegato al D.M. 18.09.2002;
6. dovrà essere previsto, in conformità a quanto indicato al p.to 10.3 dell'allegato al D.M. 18.09.2002, un centro di gestione delle emergenze;
7. l'impianto sprinkler dovrà essere esteso a tutta l'attività, percorsi di esodo inclusi.

Per quanto non espressamente richiesto dal titolare nell'istanza di deroga, deve essere osservata integralmente la normativa tecnica vigente.

DW/mz



DIRETTORE REGIONALE
Ing. Michele FERRARO