



NOTE

1. Tutte le misure riportate sugli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo a base d'appalto dovranno essere verificate in cantiere
2. Ove sono previsti interventi di fornitura e posa di controfodera in cartongesso EI (M.03) e di contropareti in cartongesso EI (M.06), dovranno essere realizzati:
 - la rimozione ed il riposizionamento di terminali impiantistici (impianti elettrici e termici) nelle nuove posizioni, in seguito alla realizzazione delle controfodere e delle contropareti;
 - la fornitura e posa di protezioni scatolari certificate EI per la protezione passiva dei terminali impianti, tipo Promat Promabox GM (o prodotto equivalente)
3. L'intervento di installazione di nuova canna di ventilazione potrà essere effettuato previo spostamento di termosifone esistente ai vari piani ove interferente

LEGENDA

- AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO
- ESISTENTE
- OPERE IN DEMOLIZIONE / RIMOZIONE
- OPERE DI NUOVA REALIZZAZIONE / NUOVA FORNITURA
- OPERE OGGETTO DI RICOLLOCAZIONE



DIPARTIMENTO TECNICO
Struttura Complessa
Progettazione Lavori e Grandi Opere

Comune di Sanremo (IM)

PROGETTO
P.O. Sanremo Padiglione Borea: Adeguamento alla normativa di Prevenzione incendi
cod reg. 2/ 1/ H/ 16

Il Direttore S.O. Sanremo
Dottor Giovanni Bruno

Data: 05/03/2018	Revisione	Data:
Scala: 1:100	Revisione	Data:
RIF. ELABORATO	Revisione	Data:
OGGETTO:		
7.C Piano quarto Confronto		

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Valeria Rampone

DIPARTIMENTO TECNICO
Direttore
Ing. Riccardo Rebagliati

PROGETTO ARCHITETTONICO:	ing. Francesca Seva
	arch. Renzo Bounous
PROGETTO IMPIANTISTICO:	ing. Francesca Seva
	arch. Renzo Bounous